



ООО "АктивСток" дилер завода Флотенк
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н
тел: [8\(812\) 386-00-46](tel:8(812)386-00-46) [8\(981\) 732-01-00](tel:8(981)732-01-00)
E-mail: akstok@mail.ru сайт: akstok.ru

Накопительная ёмкость «FloTenk-EN»

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010

ЗАО «Флотенк»

РОССИЯ

1. Основные сведения об изделии.

Используются для сбора сточных вод в коттеджах, бытовых комплексах, на промышленных предприятиях и т. д.

–Объем накопительной емкости: _____л.

–Материал: стеклопластик

–Срок службы корпуса накопительной емкости - 25 лет, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

2. Технические характеристики.

•Накопительная емкость «FloTenk-EN» смонтирована в едином стеклопластиковом горизонтальном корпусе;

Длина в сборе: _____мм;

•Диаметр _____мм;

•Высота с колодцем обслуживания в сборе: _____мм.;

•Рабочее (условное) давление, Па: атмосферное

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую конструкцию.

3. Комплектность изделия:

В комплект поставки накопительной емкости «FloTenk-EN» входит:

•Корпус из стеклопластика — 1шт.;

•Колодец технический, для обслуживания, диаметром 1000мм — 1шт.;

•Крышка технического колодца обслуживания — 1шт.;

•Паспорт изделия — 1шт.;

•Руководство по эксплуатации — 1шт.;

4.Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по эксплуатации (Приложение №1).

5.Срок службы и гарантия производителя (поставщика)

Расчетный срок службы корпуса накопительной емкости составляет 25 лет.

Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания 2-летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и регулированию.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия.

Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми

лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя.

Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.

При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты Поставщика.

Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя.

По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ.

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.

При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей из строя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:

- Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
- Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте Изделия.
- Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ.
- Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
- Изделие имеет повреждения, полученные:
 - в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
 - в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;

- изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без согласования с производителем.

6. Свидетельство о приемке.

«Flotenk-EN- _____»

наименование изделия

_____ заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.

_____ «_____» _____ 201__ г.

6. Отметка о продаже

ООО "АктивСток" дилер завода Флотенк

197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н

тел: [8\(812\) 386-00-46](tel:8(812)386-00-46) [8\(981\) 732-01-00](tel:8(981)732-01-00)

E-mail: akstok@mail.ru сайт: akstok.ru

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен

Покупатель: _____ подпись _____

Приложение:

- Экспертное заключение № 0301-06/13
- Сертификат соответствия № РОСС RU.3992.04ФЖШ0.0040
- Сертификат соответствия № С-RU.AB28.B.03867

По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы можете проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:

ООО "АктивСток" дилер завода Флотенк

197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н

тел: [8\(812\) 386-00-46](tel:8(812)386-00-46) [8\(981\) 732-01-00](tel:8(981)732-01-00)

E-mail: akstok@mail.ru сайт: akstok.ru



**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК**

119991, Москва
Ломоносовский проспект, д. 2
тел: 7728162930, факс: 772801001

Телефон: 8 499 134-30-83
Факс: 8 499 134-70-01
e-mail: info@nczd.ru

аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.140

Регистрационный № 0301-06/13 от 17.06.2013

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) продукции**
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам
на основании заявления № 0301 от 03.06.2013

Организация-изготовитель:
ЗАО «Флотенк»
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10

Импортер (поставщик), получатель:
ЗАО «Флотенк»
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10

Наименование продукции:
Изделия стеклопластиковые торговой марки FloTenk: емкости для систем очистки сточных вод

Продукция изготовлена в соответствии:
ТУ 2296-001-79777832-2009

Перечень документов, представленных на экспертизу:
декларации соответствия производителя, сертификата соответствия от производителя, описание, этикетки, ТУ 2296-001-79777832-2009

Рассмотрены протоколы: протокол испытаний ФГБУ ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при "НИЦЗД" РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.140) № 1306-0853 ДА от 06.06.2013 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Единица измерения	Значение	Гигиенический норматив
Запах	балл	0	2
Цветность	градус	близм	Не более 20 градусов
Перманганатная окисляемость	мг/л	0,9	5
Мутность	Ед.	менее 0,9	Не более 2,6 мутности по формазину
Наличие осадка	-	отсутствует	отсутствие
рН	Ед. рН	7,0	6-9
Формальдегид	мг/л	0,005	0,05
Ацетальдегид	мг/л	0,005	0,2
Ацетон	мг/л	0,005	2,2
Этилоацетат	мг/л	менее 0,05	0,2
Метиловый спирт	мг/л	0,007	3,0
Бутиловый спирт	мг/л	менее 0,1	0,1
Изобутиловый спирт	мг/л	менее 0,1	0,15

Область применения:
для использования в системах очистки бытовых и промышленных сточных вод (для распределения потоков сточной и технической воды; для хранения технической воды, дизельного топлива и других технических жидкостей)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя


Информация наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:
Изделия стеклопластиковые торговой марки FloTenk: емкости для систем очистки сточных вод

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.
Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.»

Заведующий отделом гигиенического нормирования и экспертизы ФГБУ «НИЦЗД» РАМН  **Текшева Л. М.**
Ф.И.О.

Научный сотрудник, эксперт  **Барсукова Н. К.**
Ф.И.О.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB28.B.03867 ТР 0903812
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Флотенко».

(наименование и место-адрес) Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская д.10.
ОГРН: 1067847255794, ИНН: 7810051856.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Флотенко».

(наименование и место-адрес) Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская д.10.
ОГРН: 1067847255794.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, наименование сертификата соответствия) "СЕРКОНС" РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com. ОГРН: 1077746279665. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB28 выдан 09.06.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Оборудование для очистки сточных вод торговой марки FLOTENK в составе (см.приложение на 2-х

листах, бланки №№ 0261495, 0261496).

ТУ 4859-001-7977832-2010.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

48 5912

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753); ГОСТ 25298-82 (п.п. 9, 10); ГОСТ Р 51871-2002 (разд. 4)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 36В-43/2011-04 от 28.04.2011 г. Испытательная лаборатория ООО «АС Ресурс», рег. № РОСС RU.0001.21AB63 от 07.07.2011, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, этаж 1, пом. 1, комн. 1а

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № СДСГК RU.OC01.K00731 от 31.01.2011 г., выдан ОС АНО "Стандарт-Тест".

Схема сертификации: 3с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2011 по 27.04.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

(Handwritten signature of I.L. Enikseev)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB28.B.03867
(обязательная сертификация) ТР 0261495
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 5912	Оборудование для очистки сточных вод торговой марки FLOTENK в составе: FloTenk-ENA аккумуляторная емкость FloTenk – ОП пескоотделитель FloTenk – ОРТ тангенциальный пескоотделитель FloTenk – ОМ бензомаслоотделитель FloTenk – SB сорбиционный блок FloTenk – UF ультрафиолетовый обеззараживатель FloTenk – ОП-ОМ – пескоотделитель и бензомаслоотделитель в едином корпусе FloTenk – ОП-ОМ-SB – пескоотделитель, бензомаслоотделитель и сорбиционный блок в едином корпусе FloTenk – ОП-ОМ-SB-EN – обратная система для автомоек FloTenk – ST, FloTenk – STA – септик FloTenk – BF – биофильтр FloTenk – ST Bio – септик с биофильтром FloTenk – BioPURIT – система биологической очистки FloTenk-BioDrafts - комплекс сооружений для очистки бытовых сточных вод FloTenk – BF-SF - устройство объемной фильтрации, предназначенное для удаления взвешенных веществ, тяжелых металлов, фосфора, органических загрязнений FloTenk-Air – азрогенке FloTenk – OJ(V), FloTenk – OJ(G) – жиросодержатель FloTenk – EN – накопительная емкость для хранения жидкости FloTenk – KT - технический колодец для обслуживания емкостного оборудования.	



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

(Handwritten signature of I.L. Enikseev)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB28.B.03867
(обязательная сертификация) ТР 0261496
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 5912	FloTenk-KK — колодец для отбора проб; FloTenk – RK — распределительный колодец; FloTenk – KP и FloTenk - KL — колодец поворотный и колодец линейный для размыва осадка на прямых и поворотных участках наружных сетей; FloTenk – KV — колодец водоприемный для контроля уровня воды FloTenk-KS — смотровой колодец	



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

(Handwritten signature of I.L. Enikseev)