

ООО "АктивСток" дилер завода Флотенк
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н
тел: [8\(812\) 386-00-46](tel:8(812)386-00-46) [8\(981\) 732-01-00](tel:8(981)732-01-00)
E-mail: akstok@mail.ru сайт: akstok.ru

ПОЖАРНАЯ ЕМКОСТЬ «FloTenk-PR»

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Основные сведения об изделии.

Пожарная емкость «FloTenk-PR» является элементом противопожарного водоснабжения, предназначена для хранения регламентированного запаса воды.

- Пожарная емкость «FloTenk-PR» относится к системам противопожарного водоснабжения, предназначена для хранения регламентированного запаса воды;
- Расчетный объем емкости - _____ л;
- Материал - стеклопластик;
- Срок службы корпуса пожарной емкости - 25 лет, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации

2. Технические характеристики.

- Пожарная емкость «FloTenk-PR» смонтирована в едином стеклопластиковом корпусе;
- Длина емкости _____ мм;
- Диаметр внутренний _____ мм;
- Высота с колодцем обслуживания в сборе _____ мм;
- Диаметр входного отверстия _____ мм;
- Диаметр выходного отверстия _____ мм;

3. Комплектность изделия.

В комплект поставки пожарной емкости «FloTenk-PR» входит:

- Емкость из стеклопластика - 1 шт.
- Удлинитель горловины длиной 1500 мм, диаметром 200 мм (либо колодец обслуживания диаметром 1000мм) - 1 шт.
- Крышка горловины обслуживания (либо крышка колодца обслуживания) – 1 шт.
- Паспорт изделия — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Внимание! Дополнительно ёмкость может комплектоваться датчиком уровня жидкости.

4. Сроки службы и гарантии производителя (поставщика).

Расчетный срок службы корпуса накопительной емкости составляет 25 лет.

Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания 2-летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и регулированию.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия.

Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя.

Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.

При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты Поставщика.

Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя.

По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия,

договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ.

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.

При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей из строя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:

- Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
- Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте Изделия.
- Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ.
- Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
- Изделие имеет повреждения, полученные:
 - в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
 - в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;
 - изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без согласования с производителем.

5. Свидетельство о приемке

«Flotenk-PR-_____»
наименование изделия

заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П. _____
личная подпись

Атаманов Э. К. «_____» _____ 2013г.
расшифровка подписи

6. Отметка о продаже

ООО "АктивСток" дилер завода Флотенк
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н
тел: [8\(812\) 386-00-46](tel:8(812)386-00-46) [8\(981\) 732-01-00](tel:8(981)732-01-00)
E-mail: akstok@mail.ru сайт: akstok.ru

Дата продажи: « _____ » _____ 201 г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен

Покупатель: _____ подпись _____

Приложение:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Сертификаты соответствия.

В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь по телефонам:

ООО "АктивСток" дилер завода Флотенк
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, 63 к.1 лит. А, пом. 13-Н
тел: [8\(812\) 386-00-46](tel:8(812)386-00-46) [8\(981\) 732-01-00](tel:8(981)732-01-00)
E-mail: akstok@mail.ru сайт: akstok.ru

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.229.П.000755.09.09 от 23.09.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия стеклопластиковые торговой марки FloTepk; емкости для систем очистки сточных вод.

изготовленная в соответствии

Серийный выпуск в соответствии с ТУ 2296-001-79777832-2009 "Изделия стеклопластиковые".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы".

Организация-изготовитель

ЗАО "Флотенк", 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Флотенк", 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 864/М от 04.09.2009 г., АИЛС ФГУ МО РФ "842 ЦГЭСН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.РУ.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.).

№2829791

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.229.Т.000216.09.09 от 17.09.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):
Технические условия ТУ 2296-001-79777832-2009 "Изделия стеклопластиковые"

ЗАО "Флотенк", 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Экспертное заключение от 28.08.2009 г., ФГУ МО РФ "842 ЦГЭСН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.РУ.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№0874214

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Выделение в воздушную среду, мг/м3:

формальдегид
стирол
метилловый спирт
бутиловый спирт
бензол
толуол
этилбензол

не более
0,003
0,002
0,5
0,1
0,1
0,6
0,02

Содержание в водной вытяжке, мг/л:

формальдегид
стирол
метилловый спирт
бутиловый спирт
бензол
толуол
этилбензол

0,05
0,02
3,0
0,1
0,01
0,5
0,01

Индекс токсичности, %

70 - 120

Область применения:

Для использования в системах очистки бытовых и промышленных сточных вод (для распределения потоков сточной и технической воды; для хранения технической воды, дизельного топлива и других технических жидкостей), в т.ч. на объектах МО РФ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма - изготовитель, условия использования.

Заключение действительно до 23.09.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бланк № 2829791

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ГИЛЬДИЯ КАЧЕСТВА"
Регистрационный № РОСС RU. 3608.04ЦЖ00
Орган по сертификации

000768

АНО «СТАНДАРТ-ТЕСТ»
№ СДСГК.РУ.3608.0С01
109382, г. Москва, ул. Никитские поля, д. 9. Телефон (495) 786-69-50



Сертификат соответствия

Регистрационный номер сертификата № СДСГК.РУ.0С01.К00731

Выдан ЗАО "Флотенк"
196128, РФ, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10

(наименование, юридический адрес организации-держателя сертификата (по документу о регистрации организации))

Настоящий сертификат удостоверяет:

система менеджмента качества применительно к проектированию, производству и реализации оборудования для очистки сточных вод, насосных станций и стеклопластиковых изделий

характеристика области сертификации

Соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

Дата регистрации
31.01.2011 г.

Срок действия до
31.01.2014 г.

Руководитель органа по
сертификации

Т.Р. Погребная

Эксперт

Ж.Л. Рагивич



